

## **ESTRATTO PROCEDURA DI EMERGENZA DI COMPETENZA STABILIMENTI**

### ***Gestione emergenze tipo "B"***

#### **DEFINIZIONE EMERGENZA TIPO B)**

Incidente presso uno stabilimento industriale presente nel comprensorio CIPAF, con conseguente sversamento sui piazzali, o direttamente in fognatura, di liquidi che di norma non vengono scaricati in fognatura e che possono provocare un ingresso anomalo all'impianto di depurazione consortile.

#### **PROCEDURA**

In caso di emergenza tipo B) l'azienda presso la quale si è verificato l'incidente, secondo le proprie procedure interne, deve:

- a) incaricare una persona di telefonare immediatamente al numero telefonico della reperibilità, specificando il tipo di incidente, la natura del liquido fuoriuscito, gli eventuali rischi per gli addetti che dovessero venire a contatto con il liquido fuoriuscito;
- b) inviare all'impianto di depurazione una persona avente il compito sia di dare tutte le ulteriori necessarie informazioni al tecnico reperibile arrivato a seguito della chiamata, sia di fare da tramite con l'azienda dove è avvenuto l'incidente;
- c) prelevare un campione del liquido sversato [*presso lo stabilimento, n.d.r.*], indicando l'ora del prelievo, per inviarlo al laboratorio di analisi [*ovvero consegnarlo al gestore dell'impianto, n.d.r.*];
- d) prodigarsi per contenere il più possibile lo sversamento ed avvisare la persona inviata sull'impianto appena lo sversamento sarà finito.

Il tecnico reperibile del gestore appena arrivato sul posto dovrà gestire la situazione di emergenza come nel caso [*delle emergenze di tipo*] A.

In caso di emergenza di tipo B) l'addetto dell'azienda incidentata relazionerà il suo superiore e questi, a fine emergenza, scriverà un rapporto dettagliando la causa dell'incidente, le attività fatte F per contenere lo sversamento, il nome dell'addetto che ha avvisato dell'emergenza, il nome del reperibile gestore dell'impianto avvisato dell'emergenza, il nome dell'addetto inviato in supporto al reperibile gestore dell'impianto avvisato dell'emergenza, la quantità di liquido presumibilmente sversato, e allegherà al rapporto la scheda di sicurezza del liquido sversato. Copia del rapporto verrà inviato al Direttore Tecnico dell'impianto di depurazione.

#### **RECAPITI GESTORE IMPIANTI PER EMERGENZE**

Società: CID srl, Colloredo di Monte Albano (UD)

Posta elettronica: [info@cid-srl.it](mailto:info@cid-srl.it)

Telefono: 0432-888050

Telefax: 0432-888069

Cellulare reperibilità gestore (24/24): **342-0836732**

**N.B. Le segnalazioni possono essere inviate anche al Consorzio via posta elettronica ([info@coséf.fvg.it](mailto:info@coséf.fvg.it)).**